

**Programme d'analyses des eaux usées à la STEP du Noirmont**

Programme d'analyses des eaux usées à la STEP du Noirmont			Remarques
Dates	valeur limite 30cm	valeur limite 20mg/l	
	Transparence	en suspension	
	Sortie STEP	MES mg/l	
vendredi 12/01/2024	60	6	pas de filamenteuse présente et boue flottante
vendredi 26/01/2024	60	6	pas de filamenteuse présente et boue flottante
vendredi 16/02/2024	60	4	pas de filamenteuse présente et boue flottante
dimanche 07/04/2024	60	7	peux de filamenteuse présente et boue flottante
lundi 22/04/2024	60	3	pas de filamenteuse présente et boue flottante
mercredi 08/05/2024	60	5	pas de filamenteuse présente et boue flottante
mercredi 29/05/2024	60	5	pas de filamenteuse présente et boue flottante
jeudi 20/06/2024	58	5	pas de filamenteuse présente et boue flottante
vendredi 05/07/2024	60	8	BC de filamenteuse présente et boue flottante
jeudi 11/07/2024	52	8	filamenteuse présente et boue flottante