**Programme des analyses des eaux usées à la Step Le Noirmont**

| 2024 | | Entrée STEP | | | Sortie STEP | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dates** | **Débit** | **DCO,totale** | **NH4-N** | **Ptot** | **DCO,totale** | | **NH4-N** | **Ptot** | **Remarques** |
| | **m3/j** | **mg/l** | **mg/l** | **mg/l** | **60 mg/l** | | **2,0 mg/l** | **0,8mg/l** | **Exigences O.EAUX DCO 90% Ptot 80%** |
| vendredi 12/01/2024 | 564 | 800 | 56.0 | 11.5 | 40.0 | | 6.0 | 0.27 | prél 10/10h PH entrée:7,5 sotie:6 |
| vendredi 26/01/2024 | 839 | 880 | 40.0 | 11.4 | 43.0 | | 6.7 | 0.36 | prél 08h30/08h30 PH entrée:7 sotie:6 |
| vendredi 16/02/2024 | 550 | 760 | 60.0 | 17.0 | 48.0 | | 2.6 | 0.05 | prél 08h30/08h30 PH entrée:8 sotie:6 |
| jeudi 29/02/2024 | 533 | 1 140 | 49.0 | 15.0 | 40.0 | | 11.0 | 0.05 | prél.24h 8h00/08h00 PH Entrée:7 sortie: 6 |
| samedi 23/03/2024 | 690 | 867 | 43.0 | 13.1 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée:7 sortie: campagne d'analyse après dégrilleur |
| Dimanche 24/03/2024 | 791 | 559 | 20.0 | 6.6 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée:7 sortie: campagne d'analyse apres dégrilleur |
| 25/03/2024 | 946 | 616 | 24.0 | 6.3 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée:6 sortie: campagne d'analyse après dégrilleur |
| 26/03/2024 | 800 | 642 | 30.0 | 7.4 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée:7 sortie: campagne d'analyse après dégrilleur |
| 27/03/2024 | 618 | 850 | 41.0 | 8.2 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée: 6 sortie: campagne d'analyse après dégrilleur |
| 28/03/2024 | 800 | 993 | 33.0 | 7.3 | 48.0 | | 11.0 | 1.9 | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée: 5 sortie: campagne d'analyse après dégrilleur |
| 29/03/2024 | 792 | 843 | 31.0 | 18.5 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée: 6 sortie: campagne d'analyse après dégrilleur |
| samedi 30/03/2024 | 537 | 961 | 40.0 | 20.1 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée: 6 sortie: campagne d'analyse après dégrilleur |
| Dimanche 31/03/2024 | 617 | 1 291 | 17.0 | 7.0 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée: 5 sortie: campagne d'analyse après dégrilleur |
| 01/04/2024 | 870 | 1 133 | 33.0 | 11.9 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée: 6 sortie: campagne d'analyse après dégrilleur |
| 02/04/2024 | 830 | 1 332 | 29.0 | 10.3 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée: 5 sortie: campagne d'analyse après dégrilleur |
| 03/04/2024 | 650 | 1 227 | 38.0 | 12.3 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée: 6 sortie: campagne d'analyse après dégrilleur |
| 04/04/2024 | 900 | 1 507 | 27.0 | 10.0 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée: 6 sortie: campagne d'analyse après dégrilleur |
| 05/04/2024 | 596 | 901 | 14.0 | 9.0 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée: 6 sortie: campagne d'analyse après dégrilleur |
| samedi 06/04/2024 | 535 | 1 207 | 24.0 | 14.4 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée: 6 sortie: campagne d'analyse après dégrilleur |
| Dimanche 07/04/2024 | 475 | 1 250 | 46.0 | 11.0 | 45.0 | | 11.0 | 0.2 | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée: 5,5 sortie:5,5 campagne d'analyse après dégrilleur |
| 08/04/2024 | 459 | 1 420 | 50.0 | 14.6 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée: 6 sortie: 6 campagne d'analyse après dégrilleur |
| 09/04/2024 | 574 | 1 109 | 47.0 | 15.5 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée: 6 sortie: 6 campagne d'analyse après dégrilleur |
| 10/04/2024 | 1 050 | 1 146 | 29.0 | 9.4 | | | | | prél.24h 7h30/07h30 PH Entrée: 5,5 sortie: campagne d'analyse après dégrilleur |
| lundi 22/04/2024 | 825 | 650 | 48.0 | 13.0 | 19.0 | | 0.1 | 0.1 | prél. 8h00/08h00 PH Entrée:7 sortie: 6 |
| mercredi 08/05/2024 | 1 065 | 950 | 30.0 | 9.5 | 22.0 | | 0.5 | 0.1 | prél. 8h00/08h00 PH Entrée:7 sortie: 6 |
| mercredi 29/05/2024 | 617 | 900 | 42.0 | 10.0 | 44.0 | | 1.4 | 0.4 | prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée:6 sortie:6 |
| Jeudi 20/06/2024 | 528 | 850 | 60.0 | 9.0 | 36.0 | | 1.7 | 0.5 | prél./ 24h00 8h00 à 08h00 PH entrée: 7 sortie: 5 |
| vendredi 05/07/2024 | 555 | 650 | 61.0 | 10.5 | 31.0 | | 1.0 | 0.2 | prél. 8h00/08h00 PH Entrée:7 sortie: 5 |
| Jeudi 11/07/2024 | 653 | 660 | 46.0 | 8.7 | 48.0 | | 0.2 | 0.2 | prél. 10h30/10h30 PH Entrée:7 sortie: 5,5 |