

Programme des analyses des eaux usées à la Step Le Noirmont

Dates	Entrée STEP				Sortie STEP				Remarques
	Débit	DCO,totale	NH4-N	Ptot	DCO,totale	NH4-N	Ptot		
	m3/j	mg/l	mg/l	mg/l	60 mg/l	2,0 mg/l	0,8mg/l		
							Exigences O.EAUX	DCO 90%	Ptot 80%
jeudi 11/01/2018	321	743	45.0	9.2	44.0		14.0	0.2	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 7,0/sortie 7.0
mardi 17/01/2018	1460	331	27.0	2.0	32.0		10.0	1.3	prél.à 08h00 PH entrée 8.0 /sortie 7.0
vendredi 19/01/2018	1800						2.3	0.4	prél.à 13h30
jeudi 25/01/2018	418	1397	47.0	13.7	30.0		6.0	0.2	prél.à 08h00 PH entrée 8 /sortie 7,5 CU: entrée 1,8 sortie 0,02
lundi 29/01/2018	384						5.0		prél.à 10h00
vendredi 02/02/2018	570	580	37.0	7.3	36.0		10.0	0.3	prél.à 08h00 PH entrée 8,0 /sortie 7.0
vendredi 09/02/2018	360						15.0		prél.à 15h00
mardi 13/02/2018	350	580	48.0	7.4	54.0		15.0	0.3	prél.à 08h00 PH entrée 8,0 /sortie 6,5 CU:entrée 0,69 sortie 0,03
vendredi 16/02/2018	1800						1.4		prél.à 14h30
mardi 20/02/2018	437	520	39.0	8.2	29.0		9.0	0.1	prél.à 08h00 PH entrée 7,5 /sortie 6,5
mercredi 21/02/2018	350						11.0		prél.à 10h00
vendredi 23/02/2018	427						15.0		prél.à 15h00
lundi 26/02/2018	307						15.0		prél.à 16h00
mercredi 28/02/2018	387						16.0		prél.à 08h30
lundi 05/03/2018	590	520	38.0	8.1	31.0		16.0	0.2	prél.à 08h00 PH entrée 9,0 /sortie 7
jeudi 08/03/2018	562						16.0		prél.à 10h00
lundi 12/03/2018	690	550	37.0	7.4	31.0		11.0	0.2	prél.à 08h00 PH entrée 8,0 /sortie 6,5
mardi 13/03/2018	900						7.0		prél.à 8h00
mercredi 14/03/2018	850						7.0		prél.à 8h00
jeudi 15/03/2018	550						11.0		prél.à 8h00
lundi 19/03/2018	485						21.0		prél.à 8h00
mardi 20/03/2018	435						21.0		prél.à 8h00
mercredi 21/03/2018	412						21.0		prél.à 16h00
jeudi 22/03/2018	373	676	53.0	10.1	34.0		21.0	0.2	prél.à 08hPH entrée 8 /sortie 7 température des Bassin 1,2 : 8,8C°
lundi 26/03/2018	281						10.0		prél.à 8h00
mardi 03/04/2018	394	983	47.0	9.5	27.0		0.5	0.3	prél.à 10h00 PH entrée 7,5 /sortie 6,5
mardi 09/04/2018	320	840	47.0	10.1	39.0		1.8	0.4	prél24h00 7h30 07h30 PH E 7/S 7 CU: entrée 1,10 sortie 0,02
jeudi 19/04/2018	391	960	45.0	13.1	55.0		3.5	1.0	prél24h7h30 à 07h30 PH E 7 S 7 CU: entrée1,5 sortie 0,01
vendredi 27/04/2018	369	953	50.0	11.1	57.0		2.3	0.6	prél24h00 7h30 07h30 Paloba:samedi 28/04/18 pollution
vendredi 03/05/2018	411	904	47.0	10.5	40.0		0.8	0.3	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 7,0 /sortie 6,5
mardi 22/05/2018	241	833	51.0	10.5	47.0		0.3	0.4	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 6,5 /sortie 7,0
mercredi 06/06/2018	427	722	53.0	9.0	26.0		0.6	0.3	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 8,0 /sortie 7,0
mercredi 20/06/2018	400	730	44.0	9.5	31.0		0.2	0.1	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 8,0 /sortie 7,0
mercredi 28/06/2018	387	850	48.0	10.2	25.0		0.2	0.1	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 8,0 /sortie 7,0
mardi 31/07/2018	214	650	45.0	12.0	35.0		0.8	0.5	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 8,0 /sortie 7,5
jeudi 09/08/2018	349	926	55.0	11.0	22.0		0.2	0.5	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 7,0 /sortie 6,5
jeudi 23/08/2018	438	1096	48.0	10.5	60.0		26.0	0.7	prél24h00 7h30 07h30 reprise de toute les entreprises
vendredi 24/08/2018	1100						15.0		prél. à 10h30
mardi 28/08/2018	392	931	44.0	10.5	31.0		19.0	0.2	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 7,0 /sortie 7,0
vendredi 31/08/2018	442						7.0		prél. à 08h30
mardi 04/09/2018	374						0.7		prél. à 08h00
vendredi 07/09/2018	898	903	52.0	8.4	41.0		6.0	0.4	prél 24h 7h30 07h30 PH entrée 7,5 /sortie 7 Chant du Gros 6,7,8
vendredi 14/09/2018	1124	690	38.0	8.9	23.0		0.2	0.2	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 7,5 /sortie 6,5
mercredi 19/09/2018	356	870	51.0	9.0	30.0		1.4	0.1	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 6,5 /sortie 7,0
vendredi 27/09/2018	312.0	790	44.0	9.4	37.0		0.7	0.3	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 6,5 /sortie 7,0
mercredi 03/10/2018	345.0	787	42.0	8.6	29.0		0.9	0.1	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée7,0 /sortie 7,0
jeudi 11/10/2018	310.0	870	44.0	10.5	61.0		11.0	0.6	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 6,5 /sortie 6,5
mercredi 17/10/2018	340.0	823	47.0	10.0	31.0		0.9	0.2	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée7,0 /sortie 7,0
jeudi 25/10/2018	350.0	1082	46.0	9.6	29.0		0.8	0.2	prél./ 24h00 PH entrée 7,0 /sortie 7,0 CU: entrée 1,49 sortie 0,01
mercredi 31/10/2018	534.0	850	47.0	10.1	19.0		0.1	0.1	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée7,5 /sortie 7,0
mardi 06/11/2018	315.0	880	50.0	10.0	23.0		0.4	0.2	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée7,0 /sortie 7,0
mardi 13/11/2018	379.0	1321	49.0	11.7	23.0		1.3	0.2	prél./ 24h PH entrée7,0 /sortie 7,0 (analyse de 5 micropolluants)
vendredi 23/11/2018	385.0	752	49.0	8.9	34.0		0.5	0.3	prél./ 24h00 PH entrée 7,0 /sortie 7,0 CU: entrée 1,35 sortie 0,01
jeudi 29/10/2018	502.0	690	44.0	8.4	33.0		0.7	0.3	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 8,0 /sortie 7,0
vendredi 07/12/2018	546.0	550	39.0	8.5	29.0		1.6	0.3	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 8,0 /sortie 7,0