

Programme des analyses des eaux usées à la Step Le Noirmont

Dates	Entrée STEP				Sortie STEP				Remarques	
	Débit	DCO,totale	NH4-N	Ptot	DCO,totale	NH4-N	Ptot			
	m3/j	mg/l	mg/l	mg/l	60 mg/l	2,0 mg/l	0,8mg/l			
								Exigences O.EAUX	DCO 90%	Ptot 80%
jeudi 07/01/2021	321	1 625	36.0	12.0	55.0	26.0	0.6	prél.a 9h00 PH Entrée: 7 sortie: 6,5		
vendredi 08/01/2021	361					25.0		prélèvement à 10h00		
lundi 11/01/2021	316					27.0		prélèvement à 10h30		
mardi 12/01/2021	349					29.0		prélèvement à 08h30		
jeudi 14/01/2021	959					9.0		prélèvement à 11h00		
vendredi 15/01/2021	1 513	200	5.0	4.0	18.0	2.5	0.1	prél./ 08h30 PH entrée 6 /sortie 6		
lundi 18/01/2021	423					2.5		prélèvement à 11h00		
jeudi 21/01/2021	648	500	30.0	8.4	37.0	24.0	0.3	prélèvement à 9h00		
vendredi 22/01/2021	1 192					20.0		prélèvement à 9h30		
jeudi 28/01/2021	985	1 613	26.0	16.5	30.0	13.0	0.5	prél./ 14h00 PH entrée 6 /sortie 6,5 Pollution entrée step a 13h30		
vendredi 22/01/2021	1 514					1.0		prélèvement à 10h30 pluie fonte neige beaucoup d'eau clair moyen c°6,9 biologie bassin		
vendredi 05/02/2021	625	800	30.0	8.5	22.0	10.0	0.3	prél./ 24h00 9h00 à 09h00 PH entrée 7 /sortie 6,5		
jeudi 11/02/2021	494	1 626	37.0	21.0	49.0	19.0	2.0	prél24h 9h30 /09h30 PH entrée 6 sortie 6,5 Fromagerie déversement de sérum la veille		
vendredi 19/02/2021	432	819	48.0	15.0	45.0	28.0	0.4	prél./ 08h30 PH entrée 8 /sortie 6,5		
jeudi 25/02/2021	346	1 215	43.0	9.6	40.0	32.0	0.4	prél./ 13h30 PH entrée 7 /sortie 6,5		
jeudi 04/03/2021	349	966	52.0	10.8	34.0	32.0	0.2	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 7,0 /sortie 7,0		
lundi 08/03/2021	318	859	52.0	8.4	34.0	23.0	0.2	prél./ 24h 7h30 à 07h30 PH entrée 7,0 /sortie 6,5 vidanges décantation1,2 +bassin1 air ( 9 au 12)		
vendredi 19/03/2021	457	700	35.0	14.5	44.0	16.0	0.3	prél. 08h PH entrée 6,5 /sortie 6		
jeudi 25/03/2021	914	500	20.0	8.1	41.0	16.0	0.3	prél./ 24h 7h30 à 07h30 PH entrée 6,5 /sortie 6 Fromagerie deversement rinçage eau glacer (refroidissement)		
jeudi 01/04/2021	421	900	39.0	14.4	49.0	11.0	0.3	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 6,5 /sortie 6,0		
mardi 13/04/2021	667	750	26.0	14.2	39.0	6.0	0.3	prél. 10h PH entrée 6,5 /sortie 6,5		
jeudi 22/04/2021	390	864	46.0	12.0	34.0	4.0	0.2	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 7,0 /sortie 6,5		
mercredi 05/04/2021	538	610	41.0	7.2	37.0	22.0	0.2	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 7,0 /sortie 5,5		
vendredi 21/05/2021	540	855	31.0	8.3	21.0	6.0	0.2	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 6,5 /sortie 6,5		
lundi 31/05/2021	300	1 037	62.0	18.4	32.0	0.1	0.1	prél. 8h30 PH entrée 7,0 /sortie 6,0		
vendredi 11/06/2021	500	550	41.0	9.0	37.0	1.1	0.3	prél. 7h30 PH entrée 7,0 /sortie 6,0		
vendredi 25/06/2021	600	560	40.0	8.0	21.0	0.5	0.3	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 7 /sortie 7		
jeudi 01/07/2021	700	1 625	26.0	12.7	25.0	1.0	0.2	prél. 14h30 PH entrée 7,0 /sortie 6,0		
mercredi 04/08/2021	511	400	28.0	5.2	17.0	0.1	0.1	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 6,5 /sortie 6		
vendredi 13/08/2021	244	995	47.0	13.0	22.0	0.6	0.2	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 7 /sortie 6		
vendredi 20/08/2021	420	1 001	46.0	13.0	29.0	5.0	0.2	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 6,5 /sortie 6,5		
mardi 31/08/2021	360	900	45.0	13.0	30.0	0.5	0.3	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 7,0 /sortie 6,5		
jeudi 09/09/2021	336	975	44.0	12.0	33.0	0.1	0.4	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 7,0 /sortie 6,5		
vendredi 17/09/2021	463	730	25.0	5.0	21.0	0.1	0.4	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 6,0 /sortie 6,5		
vendredi 24/09/2021	406	1 057	47.0	11.0	22.0	0.1	0.2	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 7,0 /sortie 6		
vendredi 01/10/2021	330	1 060	46.0	11.5	22.0	0.1	0.2	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 7,0 /sortie 6		
jeudi 07/10/2021	806	700	42.0	7.0	18.0	0.4	0.1	prél./ 24h00 7h30 à 07h30 PH entrée 7,5 /sortie 6,5		