

Programme d'analyses des eaux usées à la STEP du Noirmont

Dates		valeur limite 30cm		valeur limite 20mg/l	
		Sortie STEP		en suspension MES mg/l	
lundi	03/01/2022	40		15	
vendredi	21/01/2022	39		16	
mercredi	26/01/2022	45		10	
jeudi	03/02/2022	46		10	
mercredi	09/02/2022	55		12	
jeudi	24/02/2022	43		14	
vendredi	04/03/2022	40		16	
mardi	15/03/2022	40		10	
lundi	21/03/2022	50		9	
vendredi	01/04/2022	25		28	
vendredi	08/04/2022	45		9	
mercredi	13/04/2022	48		9	
jeudi	28/04/2022	50		8	
mardi	03/05/2022	40		18	
lundi	09/05/2022	58		13	
jeudi	19/05/2022	46		10	
mercredi	25/05/2022	49		5	
mercredi	01/06/2022	50		4	
mardi	07/06/2022	55		3	
mardi	14/06/2022	60		4	
mercredi	22/06/2022	50		4	
vendredi	01/07/2022	60		4	
mercredi	03/08/2022	60		6	
jeudi	10/08/2022	60		4	
vendredi	19/08/2022	60		3	
lundi	29/08/2022	60		4	
samedi	10/09/2022	59		4	
lundi	12/09/2022	60		4	
jeudi	15/09/2022	60		6	
mardi	04/10/2022	60		3	
vendredi	14/10/2022	35			
lundi	17/10/2022	60		5	
vendredi	21/10/2022	31		10	
vendredi	28/10/2022	60		6	
mardi	08/11/2022	60		8	
vendredi	18/11/2022	60		6	
jeudi	24/11/2022	60		5	
vendredi	02/12/2022	60		9	
jeudi	08/12/2022	60		9	

Remarques
prélèvement à 10h
prélèvement à 10h
prélèvement à 9h
prélèvement à 9h
prélèvement à 9h
prélèvement à 8h
prélèvement sur 24h00 09h00 à 09h00
prélèvement sur 24h00 08h30 à 08h30
prélèvement sur 24h00 09h00 à 09h00
prélèvement à 9h
prélèvement à 8h
prél 9h00
prélèvement à 8h
prélèvement à 8h
prélèvement à 8h
prélèvement à 8h30
prélèvement à 9h30
prélèvement sur 24h00 07h30 à 07h30
prélèvement sur 24h00 07h30 à 07h30
prélèvement a 09h30 PH entrée 7 /sortie 7
prélèvement sur 24h00 07h30 à 07h30
prélèvement sur 24h00 09h30 à 09h30
prélèvement sur 24h00 09h00 à 09h00